



GUANTES AISLANTES CLASE 0

Número de catálogo: E014BY

Standards Information

ASTM D120-09 EN60903:2003

Standard Specification for Rubber Insulating Gloves

Especificaciones eléctricas

Clase:	0
Tensión de prueba AC, RMS	5000 V
Tensión de prueba DC, AVG	20000 V
Máxima tensión de uso AC, RMS	1000 V
Máxima tensión de uso DC, AVG	1500 V



Información para pedidos

Clase	Estilo de guantes	Longitud	Color	Tallas
E0	Puño recto	14(356), 16(406)	B,R,Y,R,Y,B,Y,B,L,B,L,O	7,8,8H,9,9H,10,10H,11,12

El contraste entre el color amarillo exterior y el color negro interior facilita la inspección de cortes y roturas cuando el guante está inflado o estirado.

Para determinar el tamaño del guante, mantenga la mano plana con los dedos juntos y el pulgar extendido hacia afuera, luego mida la circunferencia alrededor de los nudillos al 1/2 "más cercano y agregue 1/2" a ese valor.

