

FLUKE.

1507/1503 Comprobadores de aislamiento

Datos Técnicos



Los comprobadores de aislamiento Fluke 1507 y 1503 son compactos, robustos, confiables y sencillos de utilizar. Con sus múltiples voltajes de comprobación, son ideales para numerosas aplicaciones de localización de fallas, puesta en servicio y mantenimiento preventivo. Funciones adicionales, tales como la sonda remota de estas herramientas, ahorran tanto tiempo como dinero al efectuar ensayos.



AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

Características y ventajas:

- Rango de comprobación de aislamiento:
 - 1507: 0,01 MΩ a 10 GΩ
 - 1503: 0,1 MΩ a 2000 MΩ
- Voltajes de comprobación de aislamiento:
 - 1507: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
 - 1503: 500 V, 1000 V
- Ahorre tanto tiempo como dinero con el cálculo automático del índice de polarización y del coeficiente de absorción dieléctrica
- Haga las pruebas repetitivas de manera simple y sencilla con la función de comparación del 1507 (aprueba/no aprueba) (sólo disponible en el 1507)
- Los ensayos repetitivos o en lugares de difícil acceso se efectúan de manera sencilla con la sonda de comprobación remota
- Para brindar una protección adicional al usuario, la detección de los circuitos en tiempo real impide la comprobación de aislamiento si se detecta un voltaje mayor de 30 V
- Descarga automática de los voltajes capacitivos para ofrecer una protección adicional al usuario
- Voltaje CA/CD: 0,1 V a 600 V
- Continuidad a 200 mA
- Resistencia: 0,01 Ω a 20,00 KΩ
- Ahorre la carga de la batería con el apagado automático
- Lea las mediciones de manera sencilla con la gran pantalla iluminada desde atrás
- Certificación de categoría de sobretensión CAT IV 600 V que brinda protección adicional al usuario
- Cada probador incluye sonda remota, puntas de prueba, sondas y pinzas de caimán
- Acepta el sistema magnético opcional Fluke TPAK™ para colgar el instrumento de modo que sus manos puedan realizar otros trabajos
- Cuatro baterías alcalinas AA (NEDA 15 A o IEC LR6) que permiten por lo menos 1000 ensayos de aislamiento
- Un año de garantía

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN

ventas@alcacompany.com

Especificaciones de los modelos 1507 y 1503

Medición de voltaje CA/CD

Exactitud

Rango	Resolución	50 Hz a 400 Hz ± (% de la lectura + dígitos)
600,0 V	0,1 V	± (2 % + 3)

Impedancia de entrada: 3 MΩ (nominal), < 100 pF

Índice de rechazo de modo común (1 kΩ desbalanceado): > 60 dB a CD, 50 ó 60 Hz

Protección contra sobrecargas: 600 V rms o CD

Medición de la resistencia a tierra

Rango	Resolución	Exactitud ¹ + (% de la lectura + dígitos)
20,00 Ω	0,01 Ω	± (1,5 % + 3)
200,0 Ω	0,1 Ω	
2000 Ω	1 Ω	
20,00 kΩ	0,01 kΩ	

¹Las exactitudes rigen desde 0 a 100 % del rango.

Protección contra sobrecargas: 2 V rms o CD

Voltaje de comprobación de circuito abierto: > 4,0 V, < 8 V

Corriente de cortocircuito: > 200,0 mA

Especificaciones de aislamiento

Rango de medición: 0,01 MΩ a 10 GΩ para el modelo 1507, 0,01 MΩ a 2000 MΩ para el modelo 1503

Voltajes de comprobación: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V

Exactitud del voltaje de comprobación: + 20 %, - 0 %

Corriente de comprobación de cortocircuito: 1 mA nominal

Descarga automática: Tiempo de descarga < 0,5 segundos para C = 1 μF o menos

Detección de circuitos energizados: La comprobación no se llevará a cabo si el voltaje del terminal es de > 30 V antes de la inicialización de la misma

Máxima carga capacitiva: Operable con cargas de hasta 1 μF

Exactitud (Modelo 1507)

Voltaje de salida	Rango de exhibición	Resolución	Corriente de comprobación	Exactitud ± (% de la lectura + dígitos)
50 V (0 % a + 20 %)	0,01 MΩ a 20,00 MΩ	0,01 MΩ	1 mA a 50 kΩ	± (3 % + 5)
	20,0 MΩ a 50,0 MΩ	0,1 MΩ		
100 V (0 % a + 20 %)	0,01 MΩ a 20,00 MΩ	0,01 MΩ	1 mA a 100 kΩ	± (3 % + 5)
	20,0 MΩ a 100,0 MΩ	0,1 MΩ		
250 V (0 % a + 20 %)	0,01 MΩ a 20,00 MΩ	0,01 MΩ	1 mA a 250 kΩ	± (1,5 % + 5)
	20,0 MΩ a 200,0 MΩ	0,1 MΩ		
500 V (0 % a + 20 %)	0,01 MΩ a 20,00 MΩ	0,01 MΩ	1 mA a 500 kΩ	± (1,5 % + 5)
	20,0 MΩ a 200,0 MΩ	0,1 MΩ		
	200 MΩ a 500 MΩ	1 MΩ		
1000 V (0 % a + 20 %)	0,1 MΩ a 200,0 MΩ	0,1 MΩ	1 mA a 1 MΩ	± (1,5 % + 5)
	200 MΩ a 2000 MΩ	1 MΩ		
	2,0 GΩ a 10,0 GΩ	0,1 GΩ		± (10 % + 3)



AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

Exactitud (Modelo 1503)

Voltaje de salida	Rango de exhibición	Resolución	Corriente de comprobación	Exactitud ± (% de la lectura + dígitos)
500 V (0 % a + 20 %)	0,1 MΩ a 20,00 MΩ	0,01 MΩ	1 mA a 500 kΩ	± (2,0 % + 5)
	20,0 MΩ a 200,0 MΩ	0,1 MΩ		
	200 MΩ a 500 MΩ	1 MΩ		
1000 V (0 % a + 20 %)	0,1 MΩ a 200,0 MΩ	0,1 MΩ	1 mA a 1 MΩ	± (2,0 % + 5)
	200 MΩ a 2000 MΩ	1 MΩ		

Especificaciones del EN61557

Las siguientes tablas constituyen un requisito de la rotulación europea.

Medición	Incertidumbre intrínseca	Incertidumbre operativa ¹
Voltios	± (2,0 % + 3)	30 %
Resistencia a tierra	± (1,5 % + 3)	30 %
Resistencia de aislamiento	Depende del voltaje del ensayo y del rango. Consulte las especificaciones de la comprobación de aislamiento.	30 %

¹Esta especificación proviene de la norma e indica la máxima cantidad permitida por la norma.

Variables e incertidumbres de influencia del EN61557

Variable de influencia de la resistencia a tierra	Designación según EN61557	Incertidumbre de la resistencia de aislamiento	Incertidumbre de la resistencia a tierra
Voltaje de línea	E2	5 %	5 %
Temperatura	E3	5 %	5 %

¹Nivel de confianza de la especificación 99 %.

Para determinar los valores máximos o mínimos de exhibición tomando en consideración el máximo error de operación del instrumento según EN61557-1, 5.2.4 pueden utilizarse las siguientes tablas.

Valores máximo y mínimo de exhibición de la resistencia de aislamiento

50 V		100 V		250 V		500 V		1000 V	
Valor límite	Mínimo valor de exhibición	Valor límite	Mínimo valor de exhibición	Valor límite	Mínimo valor de exhibición	Valor límite	Mínimo valor de exhibición	Valor límite	Mínimo valor de exhibición
0,05	0,07	0,05	0,07	0,05	0,07	0,05	0,07		
0,06	0,08	0,06	0,08	0,06	0,08	0,06	0,08		
0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09		
0,08	0,10	0,08	0,10	0,08	0,10	0,08	0,10		
0,09	0,12	0,09	0,12	0,09	0,12	0,09	0,12		
0,1	0,13	0,1	0,13	0,1	0,13	0,1	0,13	0,1	0,1
0,2	0,26	0,2	0,26	0,2	0,26	0,2	0,26	0,2	0,3
0,3	0,39	0,3	0,39	0,3	0,39	0,3	0,39	0,3	0,4
0,4	0,52	0,4	0,52	0,4	0,52	0,4	0,52	0,4	0,5
0,5	0,65	0,5	0,65	0,5	0,65	0,5	0,65	0,5	0,7
0,6	0,78	0,6	0,78	0,6	0,78	0,6	0,78	0,6	0,8
0,7	0,91	0,7	0,91	0,7	0,91	0,7	0,91	0,7	0,9
0,8	1,04	0,8	1,04	0,8	1,04	0,8	1,04	0,8	1,0
0,9	1,17	0,9	1,17	0,9	1,17	0,9	1,17	0,9	1,2
1,0	1,30	1,0	1,30	1,0	1,30	1,0	1,30	1,0	1,3
2,0	2,60	2,0	2,60	2,0	2,60	2,0	2,60	2,0	2,6
3,0	3,90	3,0	3,90	3,0	3,90	3,0	3,90	3,0	3,9
4,0	5,20	4,0	5,20	4,0	5,20	4,0	5,20	4,0	5,2
5,0	6,50	5,0	6,50	5,0	6,50	5,0	6,50	5,0	6,5
6,0	7,80	6,0	7,80	6,0	7,80	6,0	7,80	6,0	7,8

Especificaciones EN61557 cont.

Valores máximo y mínimo de exhibición de la resistencia de aislamiento (cont.)

50 V		100 V		250 V		500 V		1000 V	
Valor límite	Mínimo valor de exhibición	Valor límite	Mínimo valor de exhibición	Valor límite	Mínimo valor de exhibición	Valor límite	Mínimo valor de exhibición	Valor límite	Mínimo valor de exhibición
7,0	9,10	7,0	9,10	7,0	9,10	7,0	9,10	7,0	9,1
8,0	10,40	8,0	10,40	8,0	10,40	8,0	10,40	8,0	10,4
9,0	11,70	9,0	11,70	9,0	11,70	9,0	11,70	9,0	11,7
10,0	13,0	10,0	13,0	10,0	13,0	10,0	13,0	10,0	13,0
20,0	26,0	20,0	26,0	20,0	26,0	20,0	26,0	20,0	26,0
30,0	39,0	30,0	39,0	30,0	39,0	30,0	39,0	30,0	39,0
40,0	52,0	40,0	52,0	40,0	52,0	40,0	52,0	40,0	53,0
		50,0	65,0	50,0	65,0	50,0	65,0	50,0	65,0
		60,0	78,0	60,0	78,0	60,0	78,0	60,0	78,0
		70,0	91,0	70,0	91,0	70,0	91,0	70,0	91,0
		80,0	104,0	80,0	104,0	80,0	104,0	80,0	104,0
		90,0	117,0	90,0	117,0	90,0	117,0	90,0	117,0
				100,0	130,0	100,0	130,0	100,0	130,0
						200,0	260,0	200,0	260,0
						300,0	390,0	300,0	390,0
						400,0	520,0	400,0	520,0
								500,0	650,0
								600,0	780,0
								700,0	910,0
								800,0	1040,0
								900,0	1170,0
								1000,0	1300,0
								2000,0	2600,0

Máximos valores de exhibición de resistencia a tierra

Valor límite	Máximo valor de exhibición
0,4	0,28
0,5	0,35
0,6	0,42
0,7	0,49
0,8	0,56
0,9	0,63
1,0	0,7
2,0	1,4
3,0	2,1
4,0	2,8
5,0	3,5
6,0	4,2
7,0	4,9
8,0	5,6
9,0	6,3
10,0	7,0
20,0	14,0
30,0	21,0
40,0	28,0
50,0	35,0
60,0	42,0
70,0	49,0
80,0	56,0
90,0	63,0

Valor límite	Máximo valor de exhibición
100,0	70,0
200,0	140,0
300,0	210,0
400,0	280,0
500,0	350,0
600,0	420,0
700,0	490,0
800,0	560,0
900,0	630,0
1000,0	700,0
2000,0	1400,0



AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Especificaciones generales de los modelos 1507 y 1503

Máximo voltaje aplicado a cualquier terminal:

600 V CA rms o CD

Temperatura de almacenamiento:

-40 °C a 60 °C

(-40 °F a 140 °F)

Temperatura de funcionamiento:

-20 °C a 55 °C

(-4 °F a 131 °F)

Coefficiente de temperatura:

0,05 x (exactitud

especificada) por °C para temperaturas < de 18 °C o

> de 28 °C (< 64 °F o > 82 °F)

Humedad relativa sin condensación:

0 % a 95 % @ 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F)

0 % a 75 % @ 30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F)

0 % a 40 % @ 40 °C a 55 °C (104 °F a 131 °F)

Vibración:

Aleatoria, 2 g, 5 a 500 Hz según norma

MIL-PRF-28800F, instrumento clase 2

Impacto:

Caida desde 1 metro según IEC 61010-1

2da Edición (ensayo de caída desde 1 metro,

seis lados, piso de roble)

Compatibilidad electromagnética:

En un campo de

RF de 3 V/M, exactitud = exactitud especificada

(EN 61326-1:1997)

Seguridad:

Cumple con las normas ANSI/ISA

82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1-

04 e IEC/EN 61010-1 2da Edición para la categoría de

medición IV 600 V (CAT IV)

Certificaciones:

CSA según norma CSA/CAN C22.2

N° 61010.1-04; TUV según norma IEC/EN 61010-1

2da Edición

Baterías:

Cuatro baterías AA (NEDA 15A o IEC LR6)

Vida de la batería

Uso para comprobación de aislamiento: El compro-

bador puede realizar como mínimo 1000 ensayos

de aislamiento con baterías alcalinas nuevas a

temperatura ambiente. Los mismos deben entenderse

como ensayos normales de 1000 V en 1 MΩ con un

ciclo de servicio de 5 segundos activado y

25 segundos desactivado.

Mediciones de resistencia:

El comprobador puede

realizar como mínimo 2500 ensayos de resistencia a

tierra con baterías alcalinas nuevas a temperatura

ambiente. Los mismos deben entenderse como

ensayos normales de 1 Ω con un ciclo de servicio de

5 segundos activado y 25 segundos desactivado.

Dimensiones:

5,0 cm P x 10,0 cm A x 20,3 cm L

(1,97 pulg. P x 3,94 pulg. A x 8,00 pulg. L)

Peso:

550 g (1,2 lb)

Calificación IP:

IP40

Altitud

de operación: 2000 m CAT IV 600 V, 3000 m

CAT III 600 V

No operación (almacenamiento): 12.000 m

Capacidad de sobrerango:

110 % del rango

Accesorios incluidos:

TL224 puntas de prueba, TP74

sondas de comprobación, pinzas PN 1958654 (rojas) y

PN 1958646 (negras), funda y sonda remota.

Información para el pedido

Fluke-1507

Comprobador de

aislamiento

Fluke-1503

Comprobador de

aislamiento

Incluye

Sonda remota, puntas de prueba,

sondas de comprobación, pinzas de

caimán, funda, documentación para

el usuario

Accesorios opcionales

TPAK™

Gancho magnético para

colgar el instrumento


C101

Estuche rígido

TLK225

SureGrip Kit maestro

de accesorios



TPAK



C101



i1010-Kit